

DRONNINGBORG VANDVÆRK FMBA
c/o bestyrelsesformand Erik Møller
Jadedalen 37
8930 Randers NØ
Tel 2055 2930
Email formand@dronningborg-vand.dk

Dronningborg, den 23-05-2022

Høringsvar, Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

Dronningborg Vandværk fmba nærer stor betænkelighed og skepsis ved gennemførelse af en linjeføring som medfører forøget færdsel på Østre Boulevard. Vandværket har 3 kildepladser beliggende på adressen Østre Boulevard 17. Herudover foregår al distribution til forbrugerne i forsyningsområdet (jf. Randers Kommunes gældende vandforsyningsplan) fra produktions/distributionsanlægget på samme adresse. Der er derfor en høj grad af sårbarhed i forhold til forsyningssikkerhed og risiko for forurening af ledningsført vand, såfremt den trafikale belastning af Østre Boulevard forøges.

En eventuel nødvendig flytning/ombygning af produktions/distributionsanlægget skal efter vores opfattelse indregnes i anlægssummen af alternativ 2, som påvirker Østre Boulevard. Østre Boulevard er et knudepunkt for værkets hovedledninger som er blevet opbygget over flere år. (se tegning)

Hvis trafikken øges voldsomt, vil det med stor sandsynlighed medføre rørsprængninger i et større omfang. De mange rør, der er ført ud fra værket, er af ældre dato og kan ikke modstå en betydelig trafik med store og tunge køretøjer.

Det betyder afspærring af Østre Boulevard og opgravning for reparation af rørsprængning.

Alternativ skal alle rør omlægges inden omfartsvejen føres ned langs Østre Boulevard.

Venlig Hilsen

Erik Møller

Formand f/ Dronningborg Vandværk fmba.