Randers Kommune

Vandmiljø Randers A/S
Tørvebryggen 12
8900 Randers C

Udvikling, Miljø og Teknik
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89 15 16 81

jakob.aarup@randers.dk
www.randers.dk

20-08-2019 / 06.11.01-P19-8-19

Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestation PP11 ved Hvidsten til Fåresti Bæk

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en tilladelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestation PP11 på matrikel 8a, Hastrup By, Spentrup til regnvandsbassin med forbindelse til Fåresti Bæk.

Såfremt du ellers har spørgsmål til sagen, kan du kontakte mig på telefon 8915 1681 eller e-mail: jakob.aarup@randers.dk.

Med Venlig Hilsen

Jakob Aarup

Klagefristen udløber den 17. september 2019.
Søgsmålsfristen udløber den 20. februar 2020.

RANDERS

Indholdsfortegnelse

1. Ansøgning 3
2. Myndighedsforhold 3
3. Tilladelsen 3
3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb 3
4 Grundlag for tilladelsen 3
4.1 Lovgrundlag 3
4.2 Ansøgningens indhold 4
4.3 Vandområder 5
4.4 Partshøring 5
5 Bygge- og anlægsarbejder 5
6 Natur og Miljøs bemærkninger 6
7 Klagevejledning 7
8 Underretning om afgørelsen 8

Bilag til afgørelsen
Kort: Placering af nødoverløb

1. Ansøgning

Vandmiljø Randers A/S har den 8. juli 2019 søgt om tilladelse til nødoverløb af spildevand fra pumpestation PP11 på matrikel 8a, Hastrup By, Spentrup til regnvandsbassin med forbindelse til Fåresti Bæk. Pumpestationen pumper spildevandet fra oplandet ved Hvidsten, Hastrup, Gassum og Dyrby videre til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

2. Myndighedsforhold

Randers Kommune er godkendelsesmyndighed for udledningen, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. Vandmiljø Randers A/S er driftsansvarlig for anlægget.

3. Tilladelsen

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en tilladelse til et nødoverløb PP11nød fra pumpestation PP11 til regnvandsbassin med forbindelse til Fåresti Bæk. Tilladelsen gives under forudsætning af sagens oplysninger, og vilkårene i denne tilladelse.

3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb.

1 Tilladelsen er gældende under de forudsætninger, der fremgår af skema.

Pumpestation Matr. nr.	Udløb UTM koordinat øst / nord	Spildevand fra	Kloakering	Personer (pe) / spv. mængde (m^3/dg)	Pumpe-kapacitet (m^3/dg)
PP11 8a, Hastrup By, Spentrup	561.489 / 6.267.512	Hvidsten, Hastrup, Gassum og Dyrby	Spildevand fra separatkloak	520 / 76	3024 (35 l/s)

2 Nødoverløbet må kun benyttes i uforudsete situationer som strømsvigt, pumpehavari eller lignende. Problemerne skal afhjælpes hurtigst mulig for at begrænse en eventuel udledning.

3 Ved nødoverløb skal udledningen af flyde- og ristestoffer begrænses. Efter en udledning skal bassinet og recipienten straks oprenses for evt. ristestof, sand, slam o.l., der er tilført som følge af nødoverløbet.

4 Ved uheld, hvor der er fare for eller forekommer udledning, skal Miljøstyrelsen snarest mulig underrettes. Vandmiljø Randers A/S skal efterfølgende oplyse Miljøstyrelsen om årsag til den udledte mængde spildevand, og hvor lang tid udledningen har stået på.

5 Vandmiljø Randers A/S skal ved tilsyn med pumpestationen føre driftsjournal, hvor der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn og eventuelle uregelmæssigheder i driften.

6 Der skal være etableret alarm med døgnovervågning på pumpestationen.

4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 28 i Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017.
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018.

4.2 Ansøgningens indhold

Ansøgningen fra Vandmiljø Randers:

Vandmiljø Randers' pumpestation PP11 Birkemosen pumper i dag separat spildevand fra Hvidsten, Hastrup, Gassum og Dyrby mod renseanlægget i Randers CRA.

Pumpestationen skal renoveres i 2019-2020.

Kloaksystemet i Hvidsten blev separatkloakeret i 2017-2018. I den forbindelse blev et overløbsbygværk sløjfet, som var beliggende ud for Mariagervej 441. VMR var desværre ikke opmærksom på, at overløbsbygværket også havde en anden funktion - nemlig som nødoverløb for nedstrøms beliggende pumpestation PP11 Birkemosen.

VMR har derfor brug for at genetablere nødoverløbet for at sikre pumpestationen i nødsituationer.

Pumpestationens opland er Hvidsten, Hastrup, Gassum og Dyrby:



Nødoverløbet planlægges (gen-)etableret i opstrøms spildevandsbrønd HV1S055 til regnvandsbrønden HV1R055 lige ved siden af:

Det betyder at ved et evt. nødoverløb, vil spildevandet ikke løbe urenset ud i det nærtliggende vandløb, men vil i stedet for ende i regnvandsbassinet.
Der etableres kontraklap i regnvandsbrønden for at sikre mod tilbageløb af regnvand til spildevandssystemet.

Der ansøges ikke om et overløb - det er alene et nødoverløb til brug i meget atypiske situationer.

4.3 Vandområder

Nødoverløb fra pumpestationen ledes til regnvandsbassin med forbindelse til Fåresti Bæk. I vandområdeplanerne er Fåresti Bæk målsat som god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til moderat økologisk tilstand.

Køllebækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og omfattet af en udpegning af formodede forekomster af bilag IV-arten odder. Fåresti Bæk er en del af Skals Å-systemet.

Hjarbæk Fjord
Skals Å udløber i Hjarbæk Fjord. Fjorden er en del af Natura 2000-område nummer 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk. Hjarbæk Fjord har i vandområdeplanen målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I vandområdeplanen fremgår det for Hjarbæk Fjord, at den har en dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

4.4 Partshøring

Randers Kommune har sendt et udkast til tilladelse i partshøring hos Vandmiljø Randers A/S. De havde ingen bemærkninger til dette.

5 Bygge- og anlægsarbejder

Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte

tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

6 Natur og Miljøs bemærkninger

Sagen er behandlet i forhold til vandområdeplanerne. Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og skemaer. Hvis der sker ændringer i kloaksystemerne, der har betydning for nødoverløbet, skal der ansøges om ny tilladelse.

Bemærkninger nødoverløb

Forudsætningen for tilladelsen er, at Vandmiljø Randers A/S jævnligt fører tilsyn og vedligeholder bygværker og afprøver alarmsystemer, således at evt. udledning kun skyldes uforudsete hændelser og opdages hurtigt. Af samme grund må varslede strømafbrydelser eller reparationer ikke medføre brug af nødoverløb.

Tilladelsen er til nødoverløb, og må kun benyttes i nødstilfælde. Dette kan betyde, at det aldrig vil træde i funktion. I tilfælde af udledning fra pumpestationen eller fare herfor er det vigtigt, at der straks påbegyndes foranstaltninger til afhjælpning af problemet. Miljøstyrelsen skal straks underrettes.

Der er etableret et varslingssystem ved pumpestationen, som medfører, at nødoverløb registreres straks og herefter kan standses hurtigst muligt. Nødoverløbet vil ske til regnvandsbassin, således at påvirkningen af recipienten vil være minimal. Regnvandsbassin og recipient skal oprenses for evt. ristestof, sand, slam o.l. efter et nødoverløb.

Randers Kommune vurderer på baggrund af vilkårene i tilladelsen, at nødoverløbet ikke vil hindre, at Fåresti Bæk kan overholde målsætningen. Der kan derfor gives tilladelse til nødoverløbet.

Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder

Ifølge § 6 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), kan kommunen ikke give tilladelse, hvis anlæggene efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Nødoverløbet sker til regnvandsbassin med forbindelse til Fåresti Bæk. Fåresti Bæk er en del af Skals Å-systemet. Skals Å løber til Hjarbæk Fjord. Hjarbæk Fjord er en del af Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Hjarbæk Fjord har i vandområdeplanen målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I vandområdeplanen fremgår det for Hjarbæk Fjord, at den har en dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Det vurderes, at et evt. nødoverløb kun vil medføre en begrænset udledning, da der udledes til regnvandsbassin og der er tilknyttet alarm. Det vil derfor kun være en begrænset udledning til recipient, og det vil hurtigt være muligt at stoppe/hindre nødoverløb. Det vurderes derfor ikke at kunne skade Natura 2000-området.

Pumpestationen er en del af et større projekt omkring separering af kloakkerne i landsbyer i oplandet til Spentrup Renseanlæg, således at renseanlægget kan nedlægges, og spildevandsrensningen kan centraliseres på Randers Centralrenseanlæg. Projektet vil overordnet reducere udledningen af næringsstoffer til Hjarbæk Fjord fra punktkilder. Projektet vil samlet set derfor medføre en positiv indvirkning på Natura 2000-området.

Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV
Ifølge § 10, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Fåresti Bæk er registreret som et muligt levested for bilag IV-arten odder. Det vurderes, at et evt. nødoverløb kun vil medføre en begrænset udledning, da der udledes til regnvandsbassin og der er tilknyttet alarm. Det vil derfor kun være en begrænset udledning til recipient, og det vil hurtigt være muligt at stoppe/hindre nødoverløb. Det vurderes derfor ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arten.

Pumpestationen er en del af et større projekt omkring separering af kloakkerne i landsbyer i oplandet til Spentrup Renseanlæg, således at renseanlægget kan nedlægges, og spildevandsrensningen kan centraliseres på Randers Centralrenseanlæg. Projektet vil overordnet reducere udledningen af næringsstoffer til Fåresti Bæk og Blegvad Bæk ved Hvidsten og Spentrup. Projektet vil derfor medføre en positiv indvirkning på bilag IV-arten odder.

Randers Kommune vurderer samlet at kunne give tilladelse til nødoverløbet, og at tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med vandområdeplanen.

7 Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på

www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. miljøbeskyttelseslovens § 93.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

8 Underretning om afgørelsen

Tilladelsen vil blive offentlig annonceret.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:
Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)
Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (senord@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk, oestjylland@friluftsraadet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)
Dansk Amatørfiskerforbund (fkjerulf@mail.dk)

OBS: Unøjagtige forelobige data
Nødoverløb
PP11
0
150 m
300 m
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering