



Vandmiljø Randers A/S
(eran@vmr.dk)

Randers Kommune
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +4589151515

www.randers.dk

Dato: 28. august 2025/Journalnummer: 06.01.35-P19-13-25

Afgørelse VVM - Etablering af nedsivningsbassin

Randers Kommune har den 3. juli 2025 modtaget et VVM-ansøgningsskema udfyldt af Envidan på vegne af Vandmiljø Randers A/S. Der er ansøgt om etablering af nedsivningsbassin.

Afgørelse

Randers Kommune har foretaget en vurdering af det anmeldte projekt og på det grundlag vurderet, at projektet samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Afgørelsen er truffet efter kriterierne i lovens bilag 6.

Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse til at igangsætte anlægsarbejder, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Sagens oplysninger

Ansøgningsskemaet til sagen omfatter de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 18, stk. 1.

Projektet omfatter nedsivning af tag- og overfladevand fra boligområde. Lokalplanområdet er omfattet af Randers Kommunes spildevandsplan 2009-2012, hvor det er angivet, at der skal separatkloakeres med afledning til bassin vest for området. Bassin etableres med mulighed for nedsivning, hvis der konstateres gunstige nedsivningsforhold på stedet.

Placering af bassinet fremgår af følgende:



Det ansøgte kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 en tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af bassin i landzone.

I forbindelse med dette projekt er der også søgt om nedsivning af tag- og overfladevand.

Vurdering af påvirkninger af miljøet

Kommunen har vurderet, at projektet potentielt vil kunne berøre:

- Natura 2000-område og Bilag IV-arter.
- Naturbeskyttede arealer.
- Grundvandsinteresser.

Natura 2000-område og Bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen § 6 kan kommunen ikke give tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis anlægget efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). Etableringen af det ansøgte anlæg sker ikke indenfor eller i nærheden af et Natura 2000-område (> 2,6 km). Randers Kommune vurderer derfor, at det ansøgte anlæg ikke vil beskadige Natura 2000-område.

Ifølge habitatbekendtgørelsen § 10 kan kommunen ikke give tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor 500 meter af bassinet. Randers Kommune vurderer, at det ansøgte anlæg ikke vil beskadige yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.

Naturbeskyttede arealer

Der er registreret naturbeskyttede arealer ca. 300 meter vest for det ansøgte anlæg. Arealerne er registrerede som overdrev. Bassinet etableres således, at det kan håndtere op til en 5-årshændelse. Ved hændelser over herover vil der kunne ske en afstrømning mod vest. Randers Kommune vurderer, at projektet ikke vil ændre tilstanden af de naturbeskyttede arealer.

Grundvandsinteresser

Bassinet ligger hverken i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indenfor indvindingsopland til alment vandværk. Den nærmeste drikkevandsboring til alment vandværk er beliggende ca. 2,8 km øst for bassinet. Da der ikke er drikkevandsinteresser på lokaliteten, skal der heller ikke tages særlige hensyn til grundvandsbeskyttelsen ved udformning af bassin. Der må derfor gerne nedsives tag- og overfladevand samt vejvand på lokaliteten.

Randers Kommune vurderer, at nedsivningen ikke er til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat for vandområdet i bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, kan opfyldes. Oplandet til bassinet er et nyt boligområde med parcelhuse. Der er ikke nogen industri eller trafikintensive veje.

Randers Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke grundvandskvaliteten.

Konklusion

Projektet vurderes samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om VVM-miljøvurdering.

Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023.
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen – nr. 1098 af 21. august 2023)

Klagevejledning

Randers Kommune har afgjort, at etablering og drift af nedsivningsbassin ikke medfører krav om VVM-miljøvurdering. Afgørelsen kan i henhold til § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Miljø- fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ved klage over VVM-afgørelsen kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes.

Hvis du ønsker at klage over nogle af afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort. Klagefristen er derfor den **25. september 2025**.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel klage er afgjort.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Såfremt du ellers har spørgsmål til sagen, kan du kontakte mig på telefon 8915 1681 eller e-mail: jakob.aarup@randers.dk.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Bilag

VVM-ansøgning