



Q8 Danmark A/S
Arne Jacobsens Alle 7
2300 København S
Att. Claus Holtum

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 1687

jonna.ploug@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 27-01-2023 /Journalnummer: 09.08.26-P19-72-22

Tilladelse til nedgravning af tanke til rensning af spildevand på Ebeltoftvej 3C, 8960 Randers SØ.

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en bilvaskehal med tilhørende biologisk rensning af spildevandet i tre nedgravet 10,0 m³ beton tanke, på Ebeltoftvej 3C, 8960 Randers SØ. Det renses spildevand vil blive genbrugt i bilvaskemaskinen.

Projektet som helhed er omfattet af Miljøvurderingsloven bilag 2 : punkt 11. andre projekter punkt C: Rensningsanlæg

Samtidig skal Randers Kommune give en tilslutningstilladelsen til projektet, ifølge Miljøbeskyttelsesloven kapitel 4 § 28 stk. 3.

Tilladelsen til etablering af tre betontanke, som skal nedgravet. Gives under forudsætning af, at afgørelse om ingen VVM-pligt og tilslutningstilladelsen ikke bliver påklaget.

Yderligere bemærkninger

Bygejer skal inden gravning i jorden forpligtet til, at undersøge forekomsten af jordledninger på arealet (el, gas, telefon m.m.). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis der under arbejdet beskadiges en jordledning, kan bygejer blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen.

Alt arbejde i jorden skal standses, hvis der findes spor af fortidsminder i henhold til museumslovens § 27.

Fund af fortidsminder skal straks anmeldes til det lokale museum (Museum Østjylland). Man kan anmode det lokale museum om en risikovurdering for, om der er fortidsminder i graveområdet forinden igangsættelse af projektet.

Afgørelse

Randers Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 19, til nedgravning af tre betontanke à 10,0 m³. Der skal bruges til rensning af spildevandet, før det igen skal bruges i bilvaskemaskinen.

På følgende vilkår:

- 1) Tilladelsen er gældende fra dags dato og 3 år frem. Tankene skal etableres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal den autoriseret kloakmester sende en færdigmelding og en revideret kloakplan til Randers Kommune.
- 2) Tankene skal placeres som ansøgt og angivet på kort. Minimum 2 meter fra vej og skel (bilag 1).
- 3) Rørsystemet og samlinger skal være tætte og sikres mod korrosion fra jorden.
- 4) Tankene skal sikres mod tryk fra jordoverfladen.
- 5) Nedgravet rør skal være omgivet af mindst 15 cm sand.
- 6) Der skal være adgang for en slamsuger til tankene.
- 7) Ved de nedgravede tanke og tilhørende rør, må der ikke forefindes buske eller træer, hvis rødder kan beskadige anlægget.
- 8) Overjordiske rør, afløb m.m. skal være effektivt beskyttet mod påkørsel.
- 9) Det må ikke forekomme kørende trafik på terræn over tankanlægget, som kan forårsage skader på dette.

Kommunens bemærkninger

Kommunens miljømæssige vurdering i forhold til grundvand, natur og forurening i området, er nærmere beskrevet i vvm-sreeningen af den 27-01-2023 j.nr. 09.40.20-P00-1-22.

Tilladelsen gives under forudsætning af vilkårene overholdes.

Lovgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse nr. 5 af den 3-01-2023 af lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven : Bekendtgørelse nr. 358 af den 8-04-2014 af museumsloven.
- Miljøvurderingsloven: Bekendtgørelse nr. 4 af den 3-1-2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projektet (VVM)

Underretning om afgørelsen

- Sundhedsstyrelsen, Embedslæge institutionen nord:senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Randers: e-mail dnranders-sager@dn.dk
- Vandmiljø Randers A/S: mail@vmr.dk; Martin Thau, e-mail math@vmr.dk;
- Friluftsrådet: oestjylland@friluftraadet.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 91 samt §§ 98-100 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentlig bekendtgørelse ifølge Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail industrimiljo@randers.dk eller til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur og Miljø. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Randers Kommunes behandling af dine persondata](#).

Med venlig hilsen
Jonna Holdorff Ploug

Kopi: Vision + Rådgiver Thor Kappel Trigevej 20, 8382 Hinnerup
e-mail thor@visionplus.dk

Bilag 1: kort

