

**Dato**  
30. september 2026

**Verdo Vand A/S**  
Agerskølet 7  
DK-8920 Randers NV

**T** +45 7010 0230  
**E** [info@verdo.com](mailto:info@verdo.com)  
**CVR** DK31600359

**Åbningstider**  
Man - tors 08.00 - 16.00  
Fre 08.00 - 15.30

## Ansøgning

Emne: Ansøgning om krydsningstilladelse af  
offentligt vandløb – Kousted Å

Læs mere på  
[verdo.com](http://verdo.com)

---

### Ansøgning om krydsningstilladelse af offentligt vandløb – Kousted Å omfattet af regulativ for Blegvad Bæk

Verdo Vand ansøger hermed Randers Kommune om tilladelse til at krydse Kousted Å med en Ø160 mm vandledning, som skal sikre forsyningen af ejendomme inden for Verdo Vands forsyningsområde.

Krydsningen forventes udført som en styret underboring, der udføres af den entreprenør, som tilknyttes projektet.

#### Formål og begrundelse

Som følge af Randers Kommunes fastlæggelse af vandforsyningsområder er Verdo Vand forpligtet til at etablere vandforsyning til ejendomme inden for Verdo Vands naturlige forsyningsområde.

Der er ikke mulighed for at etablere en alternativ forsyningsvej til det pågældende forsyningsprojekt.

#### Beskrivelse af projektet

Der etableres en Ø160 mm vandledning i trykklasse PN 10 som lægges i et ca. 550 meter, i rabatten i vejens østlige side.

Koteangivelserne for Kousted Å fremgår af vandløbsregulativet for Blegvad Bæk, jf. Randers Kommune<sup>1</sup> (se bilag 1).


På **figur 1** er vist et kortudsnit, der viser den planlagte krydsning af vandløbet i projektområdet.



Figur 1. Kousted Å ved projektområde.

### Anlægsprojekt

Etableringen af vandledningen under *Kousted Å* udføres som en styret underboring. Der etableres et afsender- og et modtagerhul på hver side af vandløbet. Boreforløbet placeres således, at der i en afstand af 10 meter på hver side af vandløbet opnås en minimumsdybde på 1,5 meter under den regulativmæssige vandløbsbund.



Figur 2. Principskitse for vandløbskrydsning for vandledninger

Krydsningen af Kousted Å udføres på vejmatrikel 7000d, Bjergby By, Borup, som tilhører vejarealet. Vandledningstracéet er placeret i vejrabatten og krydser vandløbet inden for vejmatriklen.

Figur 2 viser princippet for, hvordan vandforsyningsledningen etableres ved passage af Kousted Å.

### Tidsplan

Vandløbskrydsningen er planlagt til udførelse i oktober 2026

### Lodsejer samtykke

Vi afventer en forhåndstilladelse fra vejmyndigheden i forbindelse med indhentning af gravetilladelse og rådighedstilladelse.

Vi foreslår derfor, at lodsejersamtykket eftersendes, når vi har opnået en betinget krydsningstilladelse, således at der samtidig foreligger en accept fra lodsejer.

Alternativt kan Natur rette henvendelse til Veje og Trafik med henblik på at få en tilkendegivelse af mulighederne for at opnå gravetilladelse og rådighedstilladelse i forbindelse med projektet.

Venlig hilsen

Thomas Drægert Grønning

Distributionsansvarlig

M +45 3073 1833

E [thog@verdo.com](mailto:thog@verdo.com)

## Bilag 1

Kortbil taget fra vandløbsregulativ for Blegvad Bæk jf. link

