

RGF HALLEN

PRO-LEDVANCE.DK

Dato: 05-10-2026

Projekt: RgF Hallen
CRM

Beregner: Anette Forsing
Email: A.forsing@ledvance.com

Forudsætninger for beregning:

Lysberegningen er udført i overensstemmelse med gældende standarder og anbefalinger, herunder:

- Bygningsreglementet BR18
- DS/EN 12464-1:2021
- CIE 97:2005 Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems
- Dansk Center for Lys' anbefalinger

De nærmere forudsætninger for beregningen fremgår af selve beregningsmaterialet.
Vedligeholdelsesfaktor: Sendes på forspørgelsen.
Vedligeholdelses- og udskiftningsplan: Sendes på forspørgelsen.

Der tages forbehold for ændringer og fejl i plantegning/oplyste mål.

Armatur oversigt - RgF Hallen

Armatur Type A

LOW BAY FLEX D 73W/840 1500MM 60° IP23

EAN-nr: 4099854163753 EL-nr: 5642016952 LINK

Armatur Type B

PL COMP 600 DA V 26W 840

EAN-nr: 4099854734847 EL-nr:

Armatur Type C

LOW BAY FLEX D 105W/840 1500MM 60° IP23

EAN-nr: 4058075676305 EL-nr: 5642012040 LINK

Tilbehør - Oversigt - RgF Hallen

Tilbehør Type A1



LEDVANCE Low Bay Flex boldgitter 1500mm

EAN-nr: 4099854177729 EL-nr:

Tilbehør Type B1

LEDVANCE Panel påbygningsramme m/magnet 600X600mm H75 hvid

EAN-nr: 4058075472914 EL-nr:

RgF Hallen - Tabel A - Stuen

Armaturer	LOW BAY FLEX D 73W/840 1500MM 60° IP23	PL COMP 600 DA V 26W 840	LOW BAY FLEX D 105W/840 1500MM 60° IP23	LEDVANCE Low Bay Flex boldgitter 1500mm	LEDVANCE Panel påbygningsramme m/magnet
Placering	A	B	C	A1	B1
Gymnastiksal 1		29	16	16	29
Gymnastiksal 2			15	15	
Springhal	59			59	
Dansesal	20				
Parkour	16				
Total	**95**	**29**	**31**	**90**	**29**

- Optælling

	LOW BAY FLEX D 73W/840 1500MM 60° IP23	PL COMP 600 DA V 26W 840	LOW BAY FLEX D 105W/840 1500MM 60° IP23	LEDVANCE Low Bay Flex boldgitter 1500mm	LEDVANCE Panel påbygningsramme m/magnet 600X600mm H75 hvid
Armatur type	A	B	C	A1	B1
EAN-Nr.	4099854163753	4099854734847	4058075676305	4099854177729	4058075472914
RgF Hallen - Tabel A -	95	29	31	90	29
Total	**95**	**29**	**31**	**90**	**29**