



Geopartner Landinspektører A/S
Søndergård Alle 22
Haderslev
6500 Vojens

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 51562746

Att. Søren Højmark Guldbæk

shg@geopartner.dk

Esben.Husted.Kjaer@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 07-05-2025 /Journalnummer: 06.02.16-G01-7-24

Tilladelse efter vandløbsloven - krydsning af Gudenå med elkabel

Randers Kommune har den 18. november 2024 modtaget ansøgningen "Ansøgning om underboring af Gudenå, ifm. med etablering af ladeparker til elbiler på begge rasteplasser, Gudenå Øst og Vest. Ansøgningen er indsendt af GeoPartner Landinspektører A/S på vegne af Elnetselskabet N1, der søger om tilladelse til krydsning af Gudenå med elkabel.

Krydsningen sker som en styret underboring under Gudenå, fra nord mod syd – via matr.nr. 3b Nedre Hornbæk By, Hornbæk, (nordsiden) og 97 og 2b Vorup By, Vorup (sydsiden af Gudenå). Nedlægningsen af elkablet sker som led i at Elnetselskabet N1 skal etablere ladeparker for elbiler, ved begge rasteplasser ved Gudenåen.

Oversigtskort på vedlagte bilag viser, den projekterede ledningsføring under Gudenåen.

Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47, (Lovbekendtgørelse 217 af 25/11/2019 om Lov om vandløb), samt §9 i Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v., (Bekendtgørelse 834 af 27/06/2016). Krydsningen foretages ved som en styret underboring.

Tilladelse til underkrydsning af Gudenå meddeles på følgende vilkår:

- Elkablet underbores som ansøgt pr. 18. november 2024 og efterfølgende supplerende oplysninger, herunder Beredskabsplan.
- Markeringspæle – der viser hvor ledningen krydser Gudenå, opsættes 1,0 m fra vandløbs øverste kant, i bræmmen.

- Vandløbsbund og skråningsanlæg må ikke beskadiges. Hvis der sker skade på disse, skal skaden anmeldes til Randers Kommune hurtigst muligt, og udbedres efter vandløbsmyndighedens anvisninger.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres forurenende eller sedimenterende stoffer til vandløbet.
- Krydsning af vandløbet skal ske i henhold til det fremsendte materiale og 5 m under fast vandløbsbund.
- Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, sker skade på drænledninger m.m., skal disse genetableres.
- Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningens ejer.
- Vandløbsmyndigheden, Randers Kommune, vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.
- Pågældende entreprenørfirma, der varetager gravearbejdet (styringen af underboringen), skal råde over en beredskabsplan (Denne er fremsendt til Randers Kommune) – med anvisninger i tilfælde af blow outs med boremudder i Gudenå, på terræn eller beskyttet natur.
- Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra tilladelsen er meddelt. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder tilladelsen.
- Arbejdet skal færdigmeldes til Randers Kommune.

Projektdetaljer

Ved den styrede underboring trækkes først et foringsrør igennem. Herefter trækkes elledningen ind i foringsrøret, hvor det ligger ekstra beskyttet.

Foringsrøret vil blive anlagt i en dybde således, at overkanten af foringsrøret er 5 m. under vandløbsbunden. Anlægsarbejdet påtænkes opstartet i uge 25 – 2025.

Randers Kommunes bemærkninger

Ifølge vandløbslovens § 47 kræver krydsning af et vandløb tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse jf. §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering.

I forbindelse med anlæggelse af elkablet, fremgår som nævnt af ansøgningsmaterialet, at der sker krydsning af Gudenå. Ifølge ansøgningen foretages krydsninger som styrede underboringer ca. 5 meter under vandløbsbund, hvilket betyder at vandløbet, herunder bund og brinker ikke beskadiges. Den styrede underboringer er mere end 500 m lang og starter ca. 200 m nord for vandløbet og slutter ca. tilsvarende i god afstand fra vandløbet med syd.

Vurdering af påvirkning på beskyttede og målsatte vandløb

Gudenå er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og målsat med miljømålet, god økologisk tilstand, i Vandområdeplan III 2023-27. Da vandløbets bund eller brinker, som nævnt ikke berøres, er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke sker aktiviteter der kan medføre en tilstandsændring af vandløbet. Risikoen for blow out af boremudder ved krydsning af vandløbet, vurderes meget lille, da krydsningen sker 5 m under vandløbsbund.

Vandløbsmyndigheden skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Randers Kommune vurderer, at projektet som helhed, ikke har indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, hverken under projektets udførelse eller efter anlæggelsen.

EF-habitatdirektivet – væsentlighedsvurdering

I henhold til §§ 6, og 10 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV eller
- beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura2000-områder

Det ansøgt er beliggende udenfor Habitatområde område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Gudenå afvander til Randers Fjord beliggende ca.14 km fra projektområdet (luftlinje) og endnu længere via vandvejen.

Ud fra karakteren af det ansøgte (en styret underboring langt under Gudenå), vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få en negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det samme er gældende for levesteder, herunder beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Endvidere er udarbejdet en beredskabsplan, der sikrer at der i tilfælde af uheld, ved den styrede underboring (blow out) øjeblikkeligt træffes foranstaltninger der forhindre udsivning til Gudenå. I Beredskabsplanen er det endvidere anført, at sker der uheld, så vil det forekomme på terræn, og boreremudderet, har ikke mulighed for at sprede sig til vandløb og vil straks blive inddæmmet med gravemaskine.

På baggrund af dette, har Randers Kommune vurderet, at der ligeledes kan anvendes forenklet procedure, da det ansøgte, ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Beredskabsplan

Ved udførsel af styrede underboringer, er der som nævnt, en risiko for blow out af boremudder ved underboringer af vandløb. Randers Kommune har derfor stillet krav om, at der skal foreligge en beredskabsplan. Formålet er at borearbejdet hurtigst muligt skal kunne stoppes og minimere en eventuel påvirkning af vandløbet økologiske funktionalitet, som følge af eventuel sedimentspredning i vandløbet eller på de tilstødende arealer.

Naturbeskyttelsesloven

Det ene af de 2 arealer, engareal på matr.nr. 2b Vorup By, Vorup, hvor krydsningerne etableres, er registeret som beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3. Randers Kommune den 5. maj 2025 meddelt særskilt dispensation til at nedgrave kabler og etablere muffehul i engarealet. I forhold til Gudenå vurderes det, at der ikke kræves dispensation til at lave en styret underboring, 5 m under vandløbsbunden. Årsagen er, at der ikke graves i vandløbet, eller foretages andre tiltag/ændringer der kan give en ændring af naturtilstanden.

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Der er den 21. januar 2025 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, (Fortidsmindebeskyttelseslinjen) til kabelføring under Christian d. III kanal.

Forhold til vejloven

Der skal søges om en gravetilladelse de steder, hvor der arbejdes inden i vejens trace. Du kan ansøge digitalt her: [gravetilladelse](#)

Høring

Randers Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om, at sende sagen i høring hos interesserede myndigheder, og "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Afgørelsen har været i partshøring hos ansøger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til 8712 2600 eller Arkaeolog@museumoj.dk

Orientering af ejere af matrikler

Det er en forudsætning for denne tilladelse, at der er indgåede skriftlige aftaler med lodsejerne. Ligeledes er det op til ansøger at fremsende denne tilladelse til lodsejerne.

Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen offentliggøres på Randers Kommunes hjemmeside 4 uger fra afgørelsen er truffet.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen kan udnyttes fra dags dato. Randers Kommune kan jf. § 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.* meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Randers Kommune gør opmærksom på, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget afgørelse uagtet, at Randers Kommune tidligere har meddelt tilladelse til at begynde arbejdet før klagefristen, er ovre.

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær

Vedlagte bilag:

- Klagevejledning og kort bilag

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra dato.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Ansøger
2. Berørte lodsejere

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail overfladevand@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Bilag: Oversigtskort over ledningsføring if. Gudenå og beskyttet natur

Kort over krydsning af af Gudenå

