Drift- og vedligeholdelsesbudget

Ny ventilations- og varmeinstallation

Omkostninger:	Samlet pris:
Fremtidigt årligt energiforbrug (112.755kWh)	73.827
Årlig service: Kontrol inkl. Filterskift	12.000
Afsættes til reparationer	20.000
I alt	**105.827**