



Handicaprådet

Social- og arbejdsmarkeds Sekretariat

Telefon +45 8915 1515

Sekretær for Handicaprådet

Herdis Kruse Bennedsgaard

Herdis.kruse.bennedsgaard@randers.dk

www.randers.dk

30. 10. 2026/ 00.22.04-P35-8-26

Høringssvar Handicaprådet dagsorden pkt. 44– Renovering og ændret anvendelse af Sct. Pauls Kirke.

Handicaprådet har på rådets ordinære møde den 21.10. 2026 behandlet sagen *Høring på Renovering og ændret anvendelse af Sct. Pauls Kirke i Randers*.

I bygningslovgivningens forstand er renoveringen og ændringen af kirken en klar anvendelsesændring af eksisterende forhold og dermed træder gældende regler som udgangspunkt i kraft.

Men det giver jo ingen mening at når man laver boliger i tre etager, at der stilles krav om niveaufri adgang, hvorfor en dispensation er nødvendig hvis ombygningen skal realiseres.

Hvor ligger så grænsen for dispensationer i ombygningssager- den er flydende og skal vurderes fra sag til sag og give mening. Det gælder også de tilgængelighedstiltag som der er i ansøgte projekt skal kunne bruges, ellers giver det ikke mening.

Derfor handler det om at sikre, at de områder i og af bygninger som offentligheden har adgang til skal være tilgængelige.

På spørgsmål fra Handicaprådet blev der på møde med bygherren sagt, at det også helt bestemt er planen, at caféen og dens tilhørende faciliteter bliver tilgængelige og det jf. gældende lovgivning.

Det er også det som er forsøgt i tegningsmaterialet, men Handicaprådet mener ikke altid med et brugbart resultat, altså hvad angår tilgængelighed.

Handicaprådet finder gangen med liften er for snæver og en del af venderadiussen ligger i døråbningen og desuden skal man dreje 90 grader på liften, hvilket ladet er for lille til. Alternativt skal venderadiussen være 150 og fri fra døren.

Handicaprådet foreslår at der etableres en lift up trappe/løfteplatform løsning. Det er en trappe, der mekanisk kan omdannes til en løfteplatform eller lignende slags løsning. Se link nederst.

Det ligner nu det areal der nu skal bruges til lift til café og det vil være en løsning der faktisk er anvendelig til kørestolsbrugere og for mennesker med gangbesvær.

I øvrigt kan det undre Handicaprådet at byggeforandringerne allerede er langt henne selvom byggetilladelsen endnu ikke er givet

Med venlig hilsen

Flemming Sørensen

Formand for Handicaprådet

Link til Liftup: <https://www.liftup.dk/da/produkter/loefteplatforme/flexstep/det-smarte-alternativ-til-ramper>