# Afstand mellem boring og forureningskilder

**Ved etablering af ny boring skal der være en minimums afstand mellem boringen og forureningskilder**

Når vi behandler ansøgning om etablering af en ny boring, følger vi vejledende afstande beskrevet i Dansk Ingeniørforenings normer for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg og almene vandforsyningsanlæg:

| Afstand | Forureningskilde med videre |
|---|---|
| 5 m | Skel, vej, bygning, p-plads, lavspændingsluftledninger eller jordkabler |
| 10 m | Grøfter, vandløb, åbne vandarealer og højspændingsluftledninger eller jordkabler |
| 15 m | Septiktanke, samletanke for husspildevand, ledninger for overflade- og regnvand, drænledninger med spildevand såfremt ledninger er udført med tætte rør og samlinger |
| 25 m | Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand |
| 30 m | Olie- og benzintanke inkl. påfyldnings- og udluftningsrør |
| 50 m | Forsyningsledninger for gas og olie og vandindvindingsanlæg på naboejendomme |
| 75 m | Jordvarmeanlæg (varmeslanger), varmeindvindingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand |
| 100 m | Kirkegård |
| 150 m | Slambed for spildevandsrensning, losseplads, slagge-, flyveaskeoplag og skrotplads |
| 150 m | Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum (hvis indvindingsanlægget **ikke** skal levere vand af drikkevandskvalitet) |
| 300 m | Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum (hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet) |

Kilde: Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg (DS 441) og almene vandforsyningsanlæg (DS 442), begge 2. udgave, 1988