



Til adressat

Randers Kommune
Byggesag og BBR
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 5100
Direkte +45 8915 1721

mikkel.thye@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 14-11-2025 / Journalnummer: 09.40.20-P19-2-25

SCREENINGSAFGØRELSE EFTER MILJØVURDERINGSLOVENS § 21

Randers Kommune har den 1. oktober 2025 modtaget en ansøgning om screeningafgørelse efter miljøvurderingslovens bestemmelser.

VVM-screeningen omhandler ansøgning om opførelse af et batterianlæg (BESS anlæg) i tilknytning til eksisterende solcelleanlæg på matr.nr. 2o Ilshøj By, Ø. Tørslev beliggende på Søndergårdsvej 15, 8983 Gjerlev J.

Batterianlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13a:

"Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)."

Før det ansøgte projekt kan gennemføres, skal myndigheden jf. miljøvurderingslovens § 16 skriftligt have meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Randers Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens §21.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen modtaget den 1. oktober 2025 og på baggrund af miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. jf. miljøvurderingslovens § 39.


Det ansøgte projekt

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1.

Batterianlægget vil have en effekt på ca. 30 MW og et samlet arealbehov på 3.000 m². Den effektive anvendelse af arealet udgør dog kun ca. 350 m², da størstedelen anvendes til afstand mellem battericontainere, adgangsveje og vendepladser.

Der vil blive etableret et beplantningsbælte omkring batterianlægget, som sikrer visuel afskærmning. Den centrale placering nær eksisterende tekniske anlæg samt den planlagte afskærmning bidrager til en diskret og harmonisk integration i landskabet.

Støj fra batterianlægget vil primært stamme fra blæserenheder, der anvendes til køling af batterier, konvertere og distributionstransformere. Anlægget placeres med god afstand til nærmeste naboer, og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj vil derfor blive overholdt.



Situationsplan med placering af BESS batterianlæg

Begrundelse

Randers Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at anlægget må antages ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Følgende forhold er de primære årsager til kommunens afgørelse:

Arealer og landskab

Batterianlægget placeres i tilknytning til en eksisterende solcellepark og vindmøller. Denne placering er væsentlig, da det reducerer risikoen for, at anlægget fremstår som et isoleret teknisk anlæg i landskabet. Arealet anvendes allerede til tekniske formål, hvilket betyder, at projektet ikke medfører en væsentlig ændring i områdets karakter.

Det oplyses, at batterianlægget vil blive omkranset med beplantning. Dette er en væsentlig afværgeforanstaltning, der reducerer anlæggets visuelle påvirkning på omgivelserne. Beplantningen vil fungere som en visuel barriere, der skjuler anlægget fra nærliggende områder og sikrer, at det ikke fremstår dominerende i landskabet. Dette er særligt relevant i forhold til at bevare landskabets æstetiske og rekreative værdier.

Beskyttet natur

Der er ikke beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Nærmeste § 3 beskyttede natur omkring projektområdet er hhv. et overdrev, som ligger ca. 1,3 km nordvest for projektområdet. Herudover ligger der flere små vandhuller omkring projektområdet i en afstand af min. 500 m. Det vurderes at projektet, hverken i anlægs- eller driftsfasen vil kunne påvirke nogen af de omkringliggende beskyttede naturområder, da afstanden hertil er forholdsvis stor og projektet kun påvirker helt lokalt.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger med en afstand på hhv. knap 7 km til Natura2000-området N223 Kastbjerg Ådal og omkring 3,5 km til Natura2000-området N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Projektet vil kun have en helt lokal påvirkning, og på baggrund af dette kombineret med afstanden til de nærmeste Natura2000 områder, vurderes det, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke nogen Natura2000 områder eller deres udpegningsgrundlag.

Beskyttede arter

Bilag IV Arter: Der er i juli 2023 indberettet en observation af odder i skoven, som ligger omkring 500 m sydvest for projektområdet. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke odder, da arealet, hvor batterianlægget skal etableres, ikke kan have nogen værdi som levested for odder. Projektområdet ligger heller ikke i nærheden af vandløbsstrækninger (> 1km), og arbejde i anlægsfasen vurderes derfor heller ikke at kunne have en påvirkning på arten.

Der er ikke observeret andre bilag IV-arter i eller omkring projektområdet.

Arealet, hvor batterianlægget skal opføres, har været dyrket mark indtil 2023 og området omkring består i vid udstrækning også af dyrkede marker.

Det vurderes, at projektområdet ikke vil være egnet som levested for nogen bilag IV-

arter, og at projektet i driftsfasen vil have en helt lokal påvirkning. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil ske påvirkning af bilag IV-arter i forbindelse med driftsfasen.

Det vurderes tilsvarende, at der heller ikke vil kunne ske påvirkning af bilag IV-arter i forbindelse med anlægsfasen.

Røddlistede arter: Projektet forventes ikke at have nogen påvirkning på røddlistede arter, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Arealet, hvor batterianlægget skal opføres, har været dyrket mark indtil 2023. Området omkring består i vid udstrækning også af dyrkede marker.

Der er ikke observeret røddlistede arter i eller omkring projektområdet, og det vurderes, at projektområdet ikke er egnet som levested for røddlistede arter.

Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

Byggelinjer: Projektområdet er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer

Fredede områder: Der er ingen fredede områder i nærheden af projektområdet (mere end 1 km) og da projektet kun har en helt lokal påvirkning, vurderes det på den baggrund, at projektet ikke påvirker fredede områder.

Arkæologi og museum

Arealet, som det kommende batterianlæg placeres på, ligger ca. 30-50 meter fra et formodet langhus fra bronzealderen, som blev fundet ved forundersøgelsen forud for anlæggelsen af solcelleparken. I området har museet desuden erkendt flere spredte fortidsminder i form af bl.a. resursetagningsgruber. I solcelleparken har museet tidligere udgravet fire gravhøje samt flere huse fra slutningen af bondestenalderen. Arealet kan derfor med en vis sandsynlighed rumme væsentlige fortidsminder.

Eventuelle fortidsminder er beskyttet af museumslovens § 27. Museet anbefaler derfor en forundersøgelse af arealet forud for anlægsarbejdet. Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse. Dette for at anlægsarbejdet ikke skal forsinkes unødigt af en arkæologisk undersøgelse.

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland på tlf. 8712 2600.

Grundvand og overfladevand

Der er ikke behov for grundvandssænkning. Håndtering af overfladevand herunder etablering af bassin vil kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Beskrivelsen giver dog ikke anledning til en miljøpåvirkning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ingen kendt jordforurening i nærheden af den ansøgte placering. Dette betyder, at projektet ikke medfører risiko for spredning af eksisterende forurening, og der

er ikke behov for særlige tilladelser eller undersøgelser i henhold til jordforureningsloven.

Området ligger derudover uden for OSD, IOL og NFI og vurderes derfor ikke at have særlige grundvandsinteresser. De nærmeste private indvindingsanlæg er beliggende mere end 800 m fra projektområdet. De underliggende grundvandsforekomster omfatter en terrænnær forekomst (dkmj_1072_ks) samt regionale forekomster (dkmj_1003_ks og dkmj_977_kalk). Alle har god kvantitativ tilstand. Den terrænnære forekomst har god kemisk tilstand, mens de regionale forekomster har ringe kemisk tilstand som følge af nitrat og pesticider. Etablering af battericontainere vurderes ikke at medføre risiko for forringelse af grundvandets tilstand, forudsat at anlægget etableres med den ovenstående beskrevne løsning i tilfælde af brand. Projektet vurderes endvidere ikke at være til hinder for målopfyldelse for grundvandsforekomsterne

Lys, støv og støj

Lys: Der forventes ingen væsentlige lysgener i hverken anlægs- eller driftsfasen, da arbejdet primært udføres i dagtimerne, og eventuel belysning i driftsfasen vil blive monteret skråt nedadgående for at minimere lysforurening.

Støv: Anlægsfasen indebærer risiko for støvgener, men dette afhjælpes gennem vanding og andre støvbegrænsende tiltag. Driftsfasen forventes ikke at medføre støvgener.

Støj: Støjniveauet i både anlægs- og driftsfasen forventes at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, hvilket sikrer, at støjpåvirkningen holdes på et acceptabelt niveau.

Kumulative påvirkninger

Det er Randers Kommunes vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der ikke er kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning på baggrund af projektets størrelse og højde.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet.

Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området, i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlige emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Randers Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Randers Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører myndigheder, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Randers Kommune har derfor alene foretaget høring hos relevante afdelinger internt i Randers Kommune.

Offentliggørelse

Randers Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [Randers Kommunes hjemmeside](#).

Offentliggørelsen finder sted den 14. november 2025. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagemulighed

Klagevejledning er vedlagt.

Behandling af persondata

Du kan læse mere her om [Randers Kommunes behandling af dine persondata](#).

Med venlig hilsen

Mikkel Thye

Bygningskonstruktør

Bygge- og landzonesagsbehandler

Vedlagt er i bilag:

Bilag 1: VVM-ansøgningen fra bygherre

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Du klager via Klageportalen, som du finder inde på [Nævnenes-hus hjemmeside](#). Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Randers Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.