



Frits Hyldgaard
Præstebjergvej 4
8860 Ulstrup

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +4589151644
Direkte 1644

jan.holger.hansen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 23. oktober 2024/Journalnummer: 13.02.03-K08-107-24

Teknisk tilsyn på Torup Gl. Skole Vandværk 2024

Randers Kommune har den 22. oktober 2024 gennemført tilsyn på Torup Gl. Skole Vandværk. Tilsynet blev udført som et ordinært tilsyn.

Fra vandværket deltog Frits Hyldgaard som viste rundt, fortalte om vandværkets drift og besvarede spørgsmål.

Det kan på baggrund af tilsynet konstateres, at vandværket generelt fremstår i en acceptabel stand.

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger og anbefalinger.

Gennemgået

- Vandværksbygningen, herunder ind- og udvendigt vedligehold, renholdt og adgangsforhold.
- Indvindingsboring, herunder vedligehold, skiltning og beskyttelseszoner.

Bemærkninger

Vandværket:

- Der var ikke nogen bemærkninger til vandværksbygningen, udover at der manglede lys i vandværket.

Boringen:

- Der var ingen bemærkninger til boringen
- Rør eller pumpefundament fra en tidligere råvandspumpe, bør fjernes og afproppes, så der ikke kan trænge grundvand op gennem rørstumperne.

Kvalitetssikring

Torup Gl. Skole Vandværk er ikke omfattet af reglerne om kvalitetssikring på vandværket.

Forsyningssikkerhed

Nødforsyning

Torup Gl. Skole Vandværket har ikke en nødforsyningsledning til et andet vandværk. Vandværket bør derfor påbegynde overvejelser og undersøge mulighederne for nødforsyning til andre vandværker eller på anden vis have en plan for øget forsyningssikkerhed.

Beredskabsplan

Vandværket bør snarest muligt udarbejde en beredskabsplan der skal være tilgængelig i vandværksbygningen. En beredskabsplan beskriver hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an i en krisesituation. Det kan f.eks. være ved langvarigt strømsvigt, stort ledningsbrud eller hvis vandet er forurennet. En beredskabsplan skal opdateres løbende ved ændring i kontaktoplysninger og andre vigtige forhold. Hvis Torup Gl. Skole Vandværk har en hjemmeside, vil det også være en god ide at gøre beredskabsplanen tilgængelig her.

Randers Kommune vil gerne have fremsendt en kopi af vandværkets beredskabsplan.

Bæredygtig vandforsyning

I Randers Kommune har vi et stort fokus på bæredygtighed og reduktion af vores klimabelastning. Og den aktuelle energikrise understreger behovet for at nedbringe energiforbruget. Vandforsyningsbranchen er storforbruger af energi samt ressourcer i form af grundvand. Derfor vil vi gerne opfordre alle kommunens vandværker til at arbejde for at gøre vandforsyningen mere bæredygtig; først og fremmest når der i forvejen skal laves nye investeringer, men ikke mindst overveje udskiftning af ældre komponenter eller omlægge driften. Bæredygtighed og grøn omstilling relateret til vandværker er beskrevet i de to pjecer fra Danske Vandværker i nedenstående link, som også indeholder en række konkrete eksempler fra andre vandværker. For Torup Gl. Skole Vandværk vil Randers Kommune anbefale at fokusere på nedenstående:

- Reduceret drift og vedligehold af udenomsarealer; kan give flere levesteder for insekter i højt græs og vildtvoksende planter samt besparelser på udgiftskontoen. Udenomsarealer med blomstereng, højt græs og vilde planter og et måske mere "rodet" udtryk, vil samtidig understøtte nye initiativer som vilde haver og lignende som alternativ til den sirligt vedligeholdt have med brug af sprøjtemidler.

Link til pjecer: [Grøn omstilling](#) og [Det bæredygtige vandværk](#)

Andre forhold

Kontrolprogram

Kontrolprogrammet Torup Gl. Skole vandværk er ikke blevet fuldt. Hvilket kan ses ved at der ikke er foretaget den nødvendige kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter, bilag 2 (vedlagt) i bekendtgørelse nr. 940 af 22. juli 2024 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Denne undersøgelse skal straks iværksættes.

Randers Kommune skal samtidig gøre opmærksom på, at der i løbet af 2025 kommer et nyt kontrolprogram.

Med venlig hilsen

Jan Holger Hansen