



Spentrup Vandværk a.m.b.a.

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +4589151644
Direkte 1644

jan.holger.hansen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 18. juni 2026/Journalnummer: 13.02.03-K08-79-26

Teknisk tilsyn på Spentrup Vandværk 2026

Randers Kommune har den 9. april 2026 gennemført tilsyn på Spentrup Vandværk. Tilsynet blev udført som et ordinært tilsyn.

Fra vandværket deltog Lars Pedersen, Aksel Henriksen og Jørn Andersen som viste rundt, fortalte om vandværkets drift og besvarede spørgsmål.

Det kan på baggrund af tilsynet konstateres, at vandværket generelt fremstår pænt og veldrevet. Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger og anbefalinger.

Gennemgået

- Vandværksbygning, herunder ind- og udvendigt vedligehold og renhold, adgangsforhold, filtre, rentvandstank, håndtering af skyllevand, og slam.
- Indvindingsboringer, herunder adgangsforhold, vedligehold, skiltning og beskyttelseszoner.
- Derud over har vi drøftet forhold vedrørende kvalitetssikring og energiforbrug i en bæredygtig vandforsyning.
- Nødstrømsanlæg.

Bemærkninger

Vandværket:

Der var en enkelt bemærkning til vandværket, som går på at fugen omkring udluftningsristen på nordsiden af vandværket bør kontrolleres og eventuelt udbedres.

Boringerne:

DGU-nr. 58.016A

- Se punktet om råvandsprøver. Ellers ingen bemærkninger

DGU-nr. 58.016B

- Se punktet om råvandsprøver. Ellers ingen bemærkninger

DGU-nr. 58.448

- I den vestlige side af tørbrønden ligger der en del sand. Sand der formentlig trænger ind ved overgangen mellem dæksel og øverste brøndring. Dette forhold bør udbedres.
Se i øvrigt punktet om råvandsprøver

Råvandsprøver

- Det skal sikres at der kan udtages råvandsprøver på de enkelte borer, således at der ikke er tvivl om hvor råvandet kommer fra. Det betyder at der **skal** monteres en prøvehane på hver enkelt boring.

Nødstrømsanlæg

- Dunke med diesel og andre væsker **skal** opbevares i lagerbygningen.

Afledning af skyllevand

- Der skal foretages en kontrol af det afledte filterskyllevand, jf. indvindingstilladelsens vilkår om "Afledning af spildevand (filterskyllevand)".

Kvalitetssikring

Spentrup Vandværk fortalte, at den driftsansvarlige for vandforsyningen har gennemført kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Dokumentation for gennemførelse af kursus er tidligere blev fremsendt.

Spentrup Vandværk er omfattet af reglerne om den lovpligtige kvalitetssikring på vandforsyningen. I forbindelse med det tekniske tilsyn blev det fremvist, at kvalitetssikring er indført på vandforsyningen. Spentrup Vandværk opfordres til at fortsætte det gode arbejde med elementerne i reglerne om kvalitetssikring.

Forsyningsikkerhed

Nødforsyning

Spentrup Vandværket har en nødforsyningsledning til Hvidsten og Gassum vandværk. Nødforsyningen kan anvendes begge veje.

Beredskabsplan

Vandværket har udarbejdet en beredskabsplan der er tilgængelig på vandværket. Denne bør også være tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

Bæredygtig vandforsyning

I Randers Kommune har vi et stort fokus på bæredygtighed og reduktion af vores klimabelastning. Vandforsyningsbranchen er storforbruger af energi samt ressourcer i form af grundvand. Derfor vil vi gerne opfordre alle kommunens vandværker til at arbejde for at gøre vandforsyningen mere bæredygtig; først og fremmest når der i forvejen skal

laves nye investeringer, men ikke mindst overveje udskiftning af ældre komponenter eller omlægge driften. Bæredygtighed og grøn omstilling relateret til vandværker er beskrevet i de to pjecer fra Danske Vandværker i nedenstående link, som også indeholder en række konkrete eksempler fra andre vandværker.

Spentrup Vandværk er godt i gang med den bæredygtige omstilling og reduktion af klimabelastning. Det ses blandt andet ved, at de har investeret i et solcelleanlæg, der kan reducere forbruget af el, fra elnettet og dermed reducerer udgifterne for vandværket.

Link til pjecer: [Grøn omstilling](#) og [Det bæredygtige vandværk](#)

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Jan Holger Hansen