



Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)

Randers Kommune
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +4589151681

www.randers.dk

Dato: 18. december 2025/Journalnummer: 06.11.01-P19-29-23

Lovliggørelse af nødoverløb med spildevand fra pumpestation PS01 ved Assentoft til Kappeleng Bæk

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en lovliggørelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestation PS01 ved Assentoft til Kappeleng Bæk.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Klagefristen udløber den 15. januar 2026.

Indhold

1. Ansøgning.....	3
2. Myndighedsforhold.....	3
3. Tilladelsen	3
3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb.....	3
4 Grundlag for tilladelsen.....	4
4.1 Lovgrundlag.....	4
4.2 Ansøgningens indhold	4
4.3 Vandområder	6
5 Natur og Miljø's bemærkninger	7
Bemærkninger nødoverløb	7
Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af vandområdeplaner	7
Væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder	8
Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV.....	11
6 Klagevejledning	12
7 Underretning om afgørelsen.....	13
Bilag - Udløbspunkt	14

1. Ansøgning

Vandmiljø Randers A/S har den 5. december 2022 søgt om en lovliggørende tilladelse til nødoverløb af spildevand fra pumpestation PS01 ved Assentoft til Kabbeleng Bæk.

2. Myndighedsforhold

Randers Kommune er godkendelsesmyndighed for udledningen, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. Vandmiljø Randers A/S er driftsansvarlig for anlægget.

3. Tilladelsen

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en lovliggørende tilladelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestation PS01 ved Assentoft til Kabbeleng Bæk.

Tilladelsen gives under forudsætning af sagens oplysninger, og at anlægget udføres i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse.

3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb.

1 Tilladelsen er gældende under de forudsætninger, der fremgår af skema.

Pumpestation Adresse Matrikel nr.	UTM koordinater udløb øst / nord	Kloakering	Personer (pe)/ spv. mængde (l/sek)	Pumpe- kapacitet (l/s)
PS01 4fq, Assentoft By, Essenbæk	570105 / 6256200	Fælleskloakeret og separatkloakeret	1504 pe 10,3 i/s	16

2 Nødoverløbet må kun benyttes i uforudsete situationer som strømsvigt, pumpehaveri eller lignende. Problemerne skal afhjælpes hurtigst mulig for at begrænse en eventuel udledning.

3 Ved nødoverløb skal udledningen af flyde- og ristestoffer begrænses. Efter en udledning skal recipienten straks oprenses for evt. ristestof, sand, slam o.l., der er tilført som følge af nødoverløbet.

4 Ved uheld, hvor der er fare for eller forekommer udledning, skal Miljøstyrelsen snarest mulig underrettes. Vandmiljø Randers A/S skal efterfølgende oplyse Miljøstyrelsen om årsag til den udledte mængde spildevand, og hvor lang tid udledningen har stået på.

- 5 Vandmiljø Randers A/S skal ved tilsyn med pumpestationerne føre driftsjournal, hvor der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn og eventuelle uregelmæssigheder i driften.
- 6 Der skal være etableret alarm med døgnovervågning på pumpestationen.

4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 28 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven – jf. lovbek. nr. 1093 af 11/10/2024)
- Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen – nr. 1446 af 27/11/2025)
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen – nr. 1098 af 21/08/2023)
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bek. nr. 797 af 13. juni 2023).

4.2 Ansøgningens indhold

Ansøgningen om lovliggørelse af nødoverløb er beskrevet som følgende:

PST PS01 Klostervej afleder spildevand fra den vestlige del af Assentoft, der er fælleskloakeret. Der er et overløbsbygværk ASOK015, som ligger opstrøms PST PS01 Klostervej (ASOPS01).

Dette overløbsbygværk fungerer ligeledes som et nødoverløb.


Et nødoverløb vil via overløbsbygværket ende i bassin BS94 (ASOBS94).

Der er rist og skumskærm i overløbsbygværket.

Der er ikke behov for en kontraklap.

VMRs ledningsdatabase er korrekt opdateret.

Der søges hermed om tilladelse til lovliggørelse af nødoverløbet. Der søges ikke om tilladelse til overløb i denne ansøgning.



PST PS01 Klostervej har en ydelse på ca. 16 l/s.

PST PS01 Klostervej afleder fællesspildevand fra den vestlige del af Assentoft, svarende til spildevandsplanoplandene S9A.1, S9A.2, S9A.3, S9A.4, S9A.5, S9A.6, S9B, S9C, S9D, S9E og S11AD, svarende til 1504 PE.

Dette svarer til et tilløb på ca. 10,3 l/s.

4.3 Vandområder

Vandløb

Afledningen sker til Kabbeleng Bæk. Vandløbet har målsætningen god økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til moderat økologisk potentiale og god kemisk tilstand.

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofyter	Godt økologisk potentiale	Ukendt
Fytobenthos	Godt økologisk potentiale	Ukendt
Bentiske invertebrater	Godt økologisk potentiale	Godt økologisk potentiale
Fisk	Godt økologisk potentiale	Ukendt
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	Godt økologisk potentiale	Ikke-godt økologisk potentiale

Kabbeleng Bæk afleder til Randers Fjord.

Randers Fjord

Den indre del af Randers Fjord har i vandområdeplanerne målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

I vandområdeplanerne fremgår det for den indre del af Randers Fjord, at dens nuværende samlede økologiske tilstand er moderat. Nedenfor ses de enkelte kvalitetselementer.

Kvalitetselement	Miljømål	Økologisk tilst./pot.
Fytoplankton	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Rodfæstede planter (dækfrøede)	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Vandets klarhed	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig

Kvalitetselement	Miljømål	Økologisk tilst./pot.
Iltforhold	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand

Området af fjorden nord fra Uggelhuse og ud mod Kattegat er udlagt som EF habitatområde.

5 Natur og Miljøs bemærkninger

Sagen er behandlet i forhold til vandområdeplanerne, og der er ligeledes lavet vurdering af påvirkning af Natura 2000 og bilag IV arter i henhold til habitatdirektivet. Tilladelsen er givet til et eksisterende nødoverløb. Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og skemaer. Hvis der sker ændringer i kloaksystemerne, der har betydning for nødoverløbet, skal der ansøges om ny tilladelse.

Bemærkninger nødoverløb

Forudsætningen for tilladelsen er, at Vandmiljø Randers A/S jævnligt fører tilsyn og vedligeholder bygværkerne og afprøver alarmsystemerne, således at evt. udledning kun skyldes uforudsete hændelser og opdages hurtigt. Af samme grund må varslede strømafbrydelser eller reparationer ikke medføre brug af nødoverløb.

Tilladelsen er til nødoverløb, og må kun benyttes i nødstilfælde. Dette kan betyde, at den aldrig vil træde i funktion.

I tilfælde af udledning fra pumpestationen eller fare herfor er det vigtigt, at der straks påbegyndes foranstaltninger til afhjælpning af problemet. Miljøstyrelsen skal straks underrettes.

Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af vandområdeplaner

Det er angivet i § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

"Stk. 3. Myndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen

ikke vil kunne medføre en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og

ikke vil kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger.”

Kabbeleng Bæk har i vandområdeplanerne målsætningen god økologisk potentiale og god kemisk tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. Nødoverløbet sker til en række bassiner, som vil fjerne flydestoffer og fortynde den udledte mængde.

Randers Kommune vurderer, at hvis udledningen etableres ud fra ovenstående vilkår, vil udledningen ikke medføre en forringelse af overfladevandområder nedstrøms. Udledningen vil samtidig ikke medføre et fald i kvalitetselementer i vandområder nedstrøms udledningen. Randers Kommune vurderer, at hvis udledningen etableres ud fra ovenstående vilkår, vil udledningen ikke hindre målopfyldelse i overfladevandområder nedstrøms. Der kan derfor meddeles tilladelse til udledningen.

Væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder

Ifølge § 6 habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis anlæggene efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Området af fjorden nord fra Uggelhuse og ud mod Kattegat er udlagt som EF habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord kan ses på nedenstående skema.

H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord


Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1095	Havlampret	
1096	Bæklampret	
1099	Flodlampret	
1103	Stavsild	
1351	Marsvin	
1355	Odder	
1365	Spættet sæl	
1903	Mygblomst	
1110	Sandbanke	
1130	Flodmunding	
1140	Vadeflade	
1150	Lagune*	
1160	Bugt	
1210	Strandvold med enårige planter	
1220	Strandvold med flerårige planter	
1310	Enårig strandengsvegetation	
1320	Vadegræssamfund	
1330	Strandeng	
2110	Forklit	X
2120	Hvid klit	
2130	Grå/grøn klit*	
2140	Klithede*	
2170	Grårisklit	
2180	Skovklit	
2190	Klitlavning	
2250	Enebærklit*	
3130	Søbred med småurter	
3140	Kransnålalge-sø	
3150	Næringsrig sø	
3160	Brunvandet sø	
3260	Vandløb	
4030	Tør hede	
5130	Enekrat	
6120	Tørt kalksandsoverdrev*	
6210	Kalkoverdrev*	
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
7230	Rigkær	
9110	Bøg på mor	
9130	Bøg på muld	
9150	Bøg på kalk	
9160	Ege-blandskov	
9190	Stilkege-krat	
91D0	Skovbevokset tørvemose*	
91E0	Elle- og askeskov*	

Randers Fjord er nord fra Mellerup udpeget som Natura 2000 område fuglebeskyttelse nr F15 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udpegningsgrundlaget kan ses på nedenstående skema.

F15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del


Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Dværgterne	Y	stk. 1	F1	
Fjordterne	Y	stk. 1	F1	
Havterne	Y	stk. 1	F1	
Klyde	Y	stk. 1	F1	
Kongeørn	Y	stk. 1	F1	
Natravn	Y	stk. 1	F1	
Rødrygget tornskade	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Splitterne	Y	stk. 1	F1	
Bjergand	T	stk. 2	F3	
Edderfugl	T	stk. 2	F3	
Fløjlsand	T	stk. 2	F3, F4	
Gravand	T	stk. 2	F3	
Havørn	T	stk. 1		X
Hjejle	T	stk. 1	F2	
Hvinand	T	stk. 2	F3	
Knopsvane	T	stk. 2	F3	
Lysbuget knortegås	T	stk. 2	F3	
Pibesvane	T	stk. 1	F2	
Sangsvane	T	stk. 1	F2	
Sortand	T	stk. 2	F3, F4	
Stor skallesluger	T	stk. 2	F3	

Afstanden fra nødoverløb til habitatområdet er ca. 6 km, som ses på nedenstående kort. Afstanden er målt via fjordens forløb, og giver dermed et indtryk af den store fortynding der vil være af spildevand i en potentiel nødoverløbssituation, inden mødet med habitatområdet.



Området af fjorden nord fra Mellerup og ud mod Kattegat er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsar område.

Som det ses på nedenstående figur er fuglebeskyttelse og ramsar området ca. 11,3 km fra nødoverløbet, og vandet vil her fortyndes endnu mere end til habitatområdet.



Det vurderes at en potentiel udledning vil være fortyndet så meget, før det når til habitat og fuglebeskyttelsesområdet pga. fjordens store flow og vandudskiftning, samt den store afstand, og at tilladelsen derfor ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for hverken habitat eller fuglebeskyttelsesområdet negativt.

Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Møllebækken er registreret som et muligt levested for bilag IV-arten odder.

Det vurderes, at et evt. nødoverløb kun vil medføre en begrænset udledning, da der er tilknyttet alarm. Det vil derfor kun være en begrænset udledning til recipient, og det vil hurtigt være muligt at stoppe/hindre nødoverløb. Det vurderes derfor ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arten.

Randers Kommune vurderer samlet at kunne give tilladelse til lovliggørelse af nødoverløbet, og at tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med vandområdeplanen, habitatdirektivet samt at det ikke påvirker udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder.

6 Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over nogle af afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. miljøbeskyttelseslovens § 93.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

7 Underretning om afgørelsen

Tilladelsen vil blive offentlig annonceret på kommunens hjemmeside.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:

Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)

Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk, oestjylland@friluftsradet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk;

oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)

Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)

Fri Natur (frinaturdanmark@gmail.com)

Dansk Amatørfiskerforening (fkjerulf@mail.dk)

Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)

Bilag - Udløbspunkt

