



ENTREPRENØRFIRMAET LANGBERG A/S

Nydamsvej 19

8362 Hørning

Att. Jad@langberg.dk

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515
Direkte 51562746

ehk@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 4. december 2025/Journalnummer: 06.02.16-P19-13-25

Tilladelse efter Vandløbsloven til krydsning af Tværkærgrøften med elkabel (N1)

Randers Kommune har den 10. november 2025 modtaget ansøgningen "Ansøgning om tilladelse til krydsning af Tværkærgrøften ved Holmevej i Øster Bjerregrav" Ansøgningen er indsendt af Entreprenørfirmaet Langberg A/S, der på vegne af Energiselskabet N1, søger om tilladelse til krydsning vandløbet med et elkabel.

Krydsningen sker under Tværkærgrøften og Holmevej i Øster Bjerregrav mellem matr.nr. 1a og 1ae Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav.

Krydsningen sker i forbindelse med et større anlægsprojekt, hvor N1 skal have nedlagt en et mellemspændingskabel på 10 kW. Se vedhæftede oversigtskort.

Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47, (Lovbekendtgørelse 1217 af 25/11/2019 om Lov om vandløb), samt §9 i Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og - restaurering m.v., (Bekendtgørelse 834 af 27/06/2016). Krydsningen foretages ved som en styret underboring.

Tilladelse til underkrydsning af Tværkærgrøften meddeles på følgende vilkår:

- Elkablet underbores som ansøgt pr. 10. november 2025.
- Markeringspæle – der viser hvor ledningen krydser Tværkærgrøften, opsættes 1,0 fra vandløbets øverste kant, i brinkens øvre kant
- Vandløbsbund og skråningsanlæg må ikke beskadiges. Hvis der sker skade på disse, skal skaden anmeldes til Randers Kommune hurtigst muligt, og udbedres efter vandløbsmyndighedens anvisninger.

- Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres forurenende eller sedimenterende stoffer til vandløbet.
- Krydsning af vandløbet skal ske i henhold til det fremsendte materiale og 1,5 m under fast vandløbsbund.
- Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, sker skade på drænledninger m.m., skal disse genetableres.
- Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningens ejer.
- Vandløbsmyndigheden, Randers Kommune, vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.
- Pågældende entreprenørfirma, der varetager gravearbejdet (styringen af underboringen), skal råde over en beredskabsplan– med anvisninger i tilfælde af blow outs med boremudder i Tværkærgrøften, på terræn eller beskyttet natur.
- Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra tilladelsen er meddelt. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder tilladelsen.
- Arbejdet skal færdigmeldes til Randers Kommune.

Projektdetaljer

Ved den styrede underboring trækkes først et foringsrør igennem. Herefter trækkes elledningen ind i foringsrøret, hvor det ligger ekstra beskyttet.

Foringsrøret vil blive anlagt i en dybde således, at overkanten af foringsrøret er 1,5 m. under vandløbsbunden. Anlægsarbejdet påtænkes opstartet i december 2025.

Randers Kommunes bemærkninger

Ifølge vandløbslovens § 47 kræver krydsning af et vandløb tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse jf. §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering.

I forbindelse med anlæggelse af elkablet, fremgår som nævnt af ansøgningsmaterialet, at der sker krydsning af Tværkærgrøften. Ifølge ansøgningen foretages krydsninger som styrede underboringer ca. 1,5 meter under vandløbsbund, hvilket betyder at vandløbet, herunder bund og brinker ikke beskadiges. Den styrede underboringer er mere end 100 m lang og løber langs Holmevej.

Vurdering af påvirkning på vandløbet

Tværgrøften er ikke beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og ikke målsat i Vandområdeplan III, 2021-27. Tværkærgrøften afvander til Skals Å – der er målsat god økologisk tilstand og §3 beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Da vandløbets bund eller brinker, som nævnt ikke berøres, er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke sker aktiviteter der kan medføre en tilstandsændring af vandløbet. Risikoen for blow out af boremudder ved krydsning af vandløbet, vurderes meget lille, da krydsningen sker 1,5 m under vandløbsbund.

Vandløbsmyndigheden skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Randers Kommune vurderer, at projektet som helhed, ikke har indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, hverken under projektets udførelse eller efter anlæggelsen.

EF-habitatdirektivet – væsentlighedsvurdering

I henhold til §§ 6, og 10 i bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven vurdere, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV eller
- beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura2000-områder

Det ansøgt er beliggende udenfor Habitatområde område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk, beliggende ca. 1,3 km fra projektområdet (luftlinje) og endnu længere via vandvejen.

Ud fra karakteren af det ansøgte (en styret underboring langt under et vandløb), vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få en negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det samme er gældende for levesteder, herunder beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Endvidere er der udarbejdet en beredskabsplan, der sikrer at der i tilfælde af uheld, ved den styrede underboring (blow out) øjeblikkeligt træffes foranstaltninger der forhindre udsivning til Tværkærgrøften.

På baggrund af dette, har Randers Kommune vurderet, at der ligeledes kan anvendes forenklet procedure, da det ansøgte, ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på

vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Beredskabsplan

Ved udførsel af styrede underboringer, er der som nævnt, en risiko for blow out af boremudder ved underboringer af vandløb. Randers Kommune har derfor stillet krav om, at der skal foreligge en beredskabsplan. Formålet er at borearbejdet hurtigst muligt skal kunne stoppes og minimere en eventuel påvirkning af vandløbet økologiske funktionalitet og videre spredning nedstrøms til det målsatte og beskyttede vandløb Skals Å, som følge af eventuel sedimentspredning i vandløbet eller på de tilstødende arealer.

Naturbeskyttelsesloven

På vestsiden af Tværkærgrøften er der registreret en §3 beskyttet mose, der støder op mod Holmevej. Der graves ikke i det beskyttede naturområde, da den styrede underboring forsætter videre langs Holmevej i udkanten af mosen.

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Der er ikke registreret fortidsminder i området, hvor der foretages en styret underboring eller graves.

Forhold til vejloven

Der skal søges om en gravetilladelse de steder, hvor der arbejdes inden i vejens trace. Du kan ansøge digitalt her: [gravetilladelse](#)

Høring

Randers Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om, at sende sagen i høring hos interesserede myndigheder, og "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Afgørelsen har været i partshøring hos ansøger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til 8712 2600 eller Arkaeolog@museumoj.dk

Orientering af ejere af matrikler

Det er en forudsætning for denne tilladelse, at der er indgåede skriftlige aftaler med lodsejerne. Ligeledes er det op til ansøger at fremsende denne tilladelse til lodsejerne.

Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen offentliggøres på Randers Kommunes hjemmeside, den 4. december 2025.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen kan udnyttes fra dags dato. Randers Kommune kan jf. § 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restauration m.v.* meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Randers Kommune gør opmærksom på, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget afgørelse uagtet, at Randers Kommune tidligere har meddelt tilladelse til at begynde arbejdet før klagefristen, er ovre.

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær

Vedlagte bilag:

- Klagevejledning og kort bilag

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen 4 uger fra afgørelsen er truffet, men er pga. helligdage (julen) forlænget.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

1. Ansøger
2. Berørte lodsejere

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail overfladevand@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Bilag:

Oversigtskort fra ansøgningen over ledningsføring if. Tværkærgrøften.

Kort over krydsning af af Tværkærgrøften



Figur 1 Krydsningspunkt under Tværkærgrøften markeret med blå firkant



Figur 2 Placering af styret underboring/krydsning markeret med blå firkant udenfor §3 beskyttet natur-nordvest for Øster Bjerregrav