



I/S UDBYNEDER VANDVÆRK
Ringvejen 8
9560 Hadsund

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +4589151644
Direkte 1644

jan.holger.hansen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 26. november 2025/Journalnummer: 13.02.03-K08-97-25

Påbud om opsporing og afhjælpning af drikkevandsforurening, udtagning af vandanalyser samt information til forbrugere om kogeanbefaling

Der er i vandanalyse udtaget på Udbyneder Vandværk den 24. november 2025 konstateret overskridelser af de bakteriologiske parametre. Analyserne er udtaget på "Ledningsnettet" og ved en "taphane". Der er konstateret 25 MPN/100 ml og 22 MPN/100 ml coliforme bakterier. Disse bakterier må ikke forekomme i drikkevandet og når indholdet er over 20 MPN/100 ml skal vandet koges.

Udbyneder Vandværk meddeles derfor påbud om:

- At iværksætte en afgrænsning, opsporing og afhjælpning af forureningen. Dette skal fortsætte, indtil Randers Kommune vurderer, at forureningen er afhjulpet.
- At informere alle vandforsynings forbrugere om at vandet skal koges. Følsomme forbrugere skal have særskilt besked.
- At træffe aftale med et akkrediteret laboratorium om udtagning af yderligere vandanalyser. Vandanalyserne skal som minimum udtages følgende steder:
 - Afgang vandværk
 - Rentvandstank
 - Vandværkets indvindingsboringer, DGU nr. 50.295 og DGU nr. 50.595. Udtagningen skal ske som en hastesag. Vandanalyserne skal som minimum undersøges for de mikrobiologiske parametre "Coliforme bakterier", "E.coli" og "Kimal 22°C".
- Hvis der fortsat konstateres bakterier i de nye analyser, skal der iværksættes en teknisk gennemgang af vandværket. Gennemgangen skal foretages af en sagkyndig person, fx aut. VVS'er eller brøndborer.

Påbuddet meddeles i henhold til Vandforsyningslovens § 62, stk. 1 og skal efterkommes med det samme jf. Vandforsyningslovens § 73, stk. 2.

Påbuddet blev givet telefonisk som et mundtligt strakspåbud den 26. november 2025 og er derfor ikke varslet i henhold til Forvaltningsloven, jf. Vandforsyningslovens § 74, stk. 2.

Påbuddet skal efterkommes uanset en eventuel klage. Dette er gældende indtil Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. Vandforsyningslovens § 78, stk. 2.

Redegørelse

Der er i to vandanalyser udtaget på ledningsnettet ved Udbyneder Vandværk den 24. november 2025 konstateret en overskridelse af de bakteriologiske parametre. Analyserne er udtaget på "ledningsnettet" og på en "taphane". Der er konstateret 25 MPN/100 ml og 22 MPN/100 ml coliforme bakterier.

I samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed er det vurderet, at det er nødvendigt at koge vandet. Der skal også iværksættes tiltag til at afhjælpe forureningen hurtigst muligt samt udtages nye analyser af drikkevandet.

Da der slet ikke må forekomme coliforme bakterier i drikkevandet, blev kogepåbud udstedt telefonisk som strakspåbud den 26. november 2025. I det mundtlige påbud indgik også påbud om information til alle vandforsyningens forbrugere samt kildeopsporing og udtagning af nye analyser.

Den 26. november 2025 bestilte vandværket nye hasteanalyser og informerede alle vandværkets forbrugere om kogeanbefaling.

Da fundet af coliforme bakterier er sket i drikkevand, som leveres til forbrugerne, bør fokus rettes mod ledningsnettet, på afgang fra vandværket samt bagud i behandlingsanlægget og helt ud i indvindingsboringerne. Randers Kommune har stillet et minimumskrav til udtagning af nye analyser. Når resultaterne af de nye analyser foreligger, vurderes det, om der skal udføres en teknisk gennemgang af vandværket samt et teknisk tilsyn. Yderligere undersøgelser kan således blive nødvendige.

Udbyneder Vandværk har orienteret om, at vandværket er blevet gennemgået af en brøndborer i slutningen af oktober 2025. Hvor der ikke blev konstateret nogen problemer. Analyseresultaterne fra afgang vandværk og ledningsnet viste ingen tegn på bakterier.

Da der ikke må kunne påvises fund af coliforme bakterier i drikkevand har der ikke været en forudgående to ugers høring af vandværket, som vil være normal praksis i forbindelse med afgørelser. Ligeledes er det nødvendigt, at den normale opsættende virkning i forbindelse med klager ikke gælder i dette tilfælde.

Ophævelse af kogeanbefaling

Kogeanbefalingen vil være gældende indtil der kommer en ny anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det vil normalt være når der foreligger minimum to på hinanden følgende rene vandprøver.

Klagevejledning, aktindsigt og søgsmål

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige 24. december 2025 jf. vandforsyningsloven § 77 og Miljøbeskyttelseslovens § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens

§ 80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100. Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

På www.naevneneshus.dk findes både link til Klageportalen, vejledning til hvordan I logger på den samt vejledninger til klagereglerne og gebyrordningen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Randers Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En eventuel klage vil ikke have opsættende virkning for påbuddet jf. Vandforsyningslovens § 78, stk. 2.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. § 81 i vandforsyningsloven, hvilket vil sige senest 26. maj 2026.

Randers Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede på tlf. 25 44 16 44 eller pr. e-mail: jan.holger.hansen@randers.dk eller drikkevand@randers.dk.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Jan Holger Hansen

Bilag vedlagt:

Forslag til informationsskrivelse til forbrugerne

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen trvest@stps.dk

Fødevarerregion Midtjylland www.fvst.dk/kontakt

Beredskabscenter, Midtjylland brsmj@brs.dk



Information til vandværkets forbrugere om kogeanbefaling

Dato 26. november 2025

Kogeanbefaling for Udbyneder Vandværk

En analyse af drikkevandet på Udbyneder Vandværk har vist, at det er forurenet med bakterier. Det anbefales derfor, at alt vand, der bruges til drikkevandsformål, koges inden brug.

Ved kogning forstås opvarmning til 100 grader ("spilkoge") i 2 minutter.

Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2 - 5 minutters mellemrum.

Kaffemaskiner er ikke anvendelige.

Formål	Bemærkninger
Drikkevand	Kun afkølet kogt vand anvendes
Kaffe- og themaskiner	Disse opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt.
Madlavning	Forurenet vand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign.
Skylning af salat o. lign.	Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt afkølet vand.
Personlig hygiejne	Vandet kan benyttes til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet. Håndvask inden madlavning foretages i kogt afkølet vand.
Tandbørstning	Forurenet vand må ikke bruges. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt afkølet vand.
Opvask	Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). Opvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 60 °C, kan bruges.
Tøjvask	Til maskinvask skal temperaturen så vidt muligt være mindst 60 °C (Obs! - Nogle vaskemaskiner anvender koldt vand til skylning).
Vanding	Grøntsager, der spises rå, må ikke vandes med forurenet vand.

Indtil nu er der fundet forhøjet coliforme bakterier.

Bakterierne er indikatorer for, at der kan findes andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet. Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt.

Er der yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til I/S Udbyneder Vandværk.